

Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского
округа, городского округа Верхний Тагил
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8А
(место составления акта)

19 марта 2021 г.
(дата составления акта)

10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 32

По адресу/адресам: 624187 Свердловская обл., Невьянский район, п. Ребристый ул. Лесная, 14
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного Государственного инспектора Невьянского городского
округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа и городского
округа Верхний Тагил по пожарному надзору от «01» марта 2021 г. № 32
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
Невьянского городского округа № 28 «Ягодка» поселка Ребристый (МБДОУ НГО детский сад №
28 «Ягодка»), прилегающая территория, здания различного функционального назначения,
помещения различного функционального назначения дошкольного образовательного объекта
МБДОУ НГО детский сад № 28 «Ягодка», ИНН 6621017907, ОГРН 1116621000077 (категория
чрезвычайно высокого риска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«09» марта 2021 г. с 11 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин., Продолжительность 2 часа, 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 1 день /2 часа, 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского
городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,
городского округа Верхний Тагил

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): Заведующий
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
Невьянского городского округа № 28 «Ягодка» поселка Ребристый, Куприянова Марина
Григорьевна 01.03.2021 года в 14 ч. 30 мин. В распоряжении имеется соответствующая отметка.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
согласовывалась

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившие проверку: начальник отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского
городского округа, городского округа Верхний Тагил Барахоев Артем Валерьевич.

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил Ворончихин Антон Александрович.

(фамилия, имя, отчество, (последнее – если имеется) должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, (последнее – если имеется) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа об аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад Невьянского городского округа № 28 «Ягодка» поселка Ребристый, Куприянова Марина Григорьевна

(фамилия, имя, отчество, (последнее – если имеется) должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), без обеспечения ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией). ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.54. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010; РД 009-02-96 п.1.10, 1.11, 1.12; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 83, 103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».


2. При эксплуатации эвакуационных путей в лестничных клетках, для отделки полов лестничной площадки применяются материалы на которые отсутствует информация и сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности. ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 52, 53, 89, 134, 149, табл. 28, 29; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.25.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- проверочный лист (список контрольных вопросов) применяемый к объектам надзора класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности
- предписание об устранении нарушений № 32/1/25 от 19.03.2021 г.,
- протокол об административном правонарушении № 49 от 19.03.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: начальник ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, городского округа Верхний Тагил Барахоев А.В.

инспектор ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, городского округа Верхний Тагил Ворончихин А.А.

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад Невьянского городского округа № 28 «Ягодка» поселка Ребристый, Куприянова Марина Григорьевна

(фамилия, имя, отчество, (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

19 марта 2021 г.

Куприянова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575841

Владелец Куприянова Марина Григорьевна

Действителен с 30.08.2021 по 30.08.2022