

**Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского го-
родского округа, городского округа Верхний Тагил
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

Предписание об устранении нарушений № 32/1/25

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад Невьянского городского округа № 28 «Ягодка» поселка Ребристый в лице заведующего Куприяновой Марины Григорьевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору № 32 от «01» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин «09» марта 2021 г. проведена проверка начальником ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы Барахоевым А.В. и инспектором ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области старшим лейтенантом внутренней службы Ворончихиным А.А. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад Невьянского городского округа № 28 «Ягодка» поселка Ребристый (категория чрезвычайно высокого риска) расположенного по адресу: 624187 Свердловская обл., Невьянский район, п. Ребристый ул. Лесная, 14

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад Невьянского городского округа № 28 «Ягодка» поселка Ребристый, Куприяновой Мариной Григорьевной заведующего на основании Приказа от 24.01.2020 года № 4-к

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), без обеспечения ежегодного проведения	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.54. При эксплуатации средств обеспечения пожарной	01.04.2022 г.	

	испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией).	безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленно-го изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изгото-вителя (поставщика) о возможно-сти дальнейшей эксплуатации пра-вообладатель объекта защиты обес-печивает ежегодное проведение ис-пытаний средств обеспечения по-жарной безопасности и пожароту-шения до их замены в установлен-ном порядке; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010; РД 009-02-96 п.1.10, 1.11, 1.12; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-ности» Статьи 4, 6, 83, 103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности.		
2	При эксплуатации эвакуационных пу-тей в лестничных клетках, для отдел-ки полов лестничной площадки при-меняются материалы на которые от-сутствует информация и сертификаты пожарной безопасности, подтвер-ждающие соответствие требованиям пожарной безопасности.	ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулиро-вании»; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопаснос-ти» Статьи 4, 6, 52, 53, 89, 134, 149, табл. 28, 29; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности; ППР РФ (утверждены постановлением Пра-вительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.25.	01.04.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установлен-ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспари-вания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безо-пасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руково-дители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасно-сти;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (ком-нат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на от-

ветственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Невьянского городского округа,
городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,
городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору
Барахоев А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«19» марта 2021 г.




(подпись)

Государственный инспектор Невьянского городского округа,
городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,
городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору
А.А. Ворончихин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«19» марта 2021 г.




(подпись)

С предписанием ознакомлен:


(подпись)

Заведующий МБДОУ НГО детский сад № 28 «Ягодка» Куприянова М.Г.
(должность, фамилия, инициалы)

«19» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий МБДОУ НГО детский сад № 28 «Ягодка» Куприянова М.Г.
(должность, фамилия, инициалы)

«19» марта 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575841

Владелец Куприянова Марина Григорьевна

Действителен с 30.08.2021 по 30.08.2022